

**INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**

Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488

ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCHakredytowany
przez Polskie Centrum Akredytacji
certyfikat akredytacji nr AB 023

AB 023

LT**RAPORT Z BADANIA NR LT-331/05****Strona 1 / 1****LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH**

Adres: 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1, tel. (0-22) 825-04-71 wew. 223

KLIENT: Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
Wielka Wola 14, 26-333 Paradyż**WYRÓB/OBIEKT:** Płytki ceramiczne podłogowe Natural Duroprzyjęty/pobrany do badania dnia 17.03.2005 r. przy protokole nr LT-322/05/1
badany w dniach od 18.03.2005 r. do 21.03.2005 r.**METODA / PROCEDURA BADANIA:** DIN 51130:2004 + LT-40**WYNIKI BADANIA:**

Cecha badana

Wyniki badania

Właściwości przeciwpoślizgowe

-kąt akceptowalny, [°]:

12,0 ± 0,6

-grupa klasyfikacyjna skuteczności
przeciwpoślizgowej:

R 10

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA:Odpowiedzialny za badanie:
inż. Andrzej NowackiKierownik Laboratorium LT
mgr inż. Jacek Popczyk
Podpis
Podpis

Warszawa, dnia 21.03.2005 r.

Laboratorium Badawcze oświadcza, że wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości. Raport z badań nie jest dokumentem dopuszczającym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.